



الجمهورية اللبنانية

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

الصادر:
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

٤٨/١٨٩٩
٤٠٣/١٨

معالي وزير الطاقة والمياه السيد جو صدي المحترم،

الموضوع: ضبط التعديلات والاستقرار غير المشروع والأحمال غير النظامية على شبكة الكهرباء في منطقة البقاع الغربي وانعكاسها على القدرة الاستيعابية للشبكة وحسن تشغيل معمل عبد العال الكهرومائي.

المرجع: كتاب المصلحة رقم ص/1978 تاريخ 2023/09/11.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

تضع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جانب وزارتك الموقرة في صورة المعطيات المتوافرة لديها بشأن واقع التغذية الكهربائية لعدد من الأنشطة والمنشآت الصناعية القائمة في منطقة البقاع الغربي، ولا سيما ضمن المنطقة الممتدة بين عيتيت وخرية قنفار ويحمر ومشغرة، ومن بينها عدد من معامل إعادة تدوير البلاستيك (مرفق تقرير ببعض هذه المعامل) التي تتطلب بطبيعتها قدرات وأحمالاً كهربائية مرتفعة.

وتفيد المعطيات الأولية بأن هذه المنشآت تعتمد في تشغيلها، بصورة كلية أو جزئية، على التغذية من شبكة مؤسسة كهرباء لبنان بصورة غير مشروعة وغير نظامية، الأمر الذي يستوجب التحقق ميدانياً من مصادر الاستمرار وشرعيتها، والقدرات المركبة والمتعاقد عليها، والأحمال الفعلية، وطبيعة التوصيلات الكهربائية المستعملة، ومدى توافقها مع القدرة الاستيعابية لخطوط التغذية والمحولات والمنشآت الكهربائية القائمة في المنطقة.

وحيث إن تشغيل منشآت صناعية بأحمال مرتفعة أو غير مصرح عنها، أو بما يتجاوز القدرات الفنية والتشغيلية المعتمدة، من شأنه أن يؤدي إلى تحميل المحولات وخطوط النقل والتوزيع بأعباء إضافية، وأن يؤثر في استقرار الشبكة وجودة التغذية وسلامة تجهيزاتها، فإن التحقق من الأحمال القائمة وشرعية الاستمرار والتوصيلات يشكل ضرورة فنية وقانونية لحماية الشبكة وضمان حسن استثمارها.

كما تبرز بصورة خاصة ضرورة الكشف عن أي تعديلات أو استمرارات غير مشروعة أو زيادات غير مصرح عنها في القدرة أو الأحمال، ولا سيما في ضوء طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة وحجم استهلاكها المحتمل، وما يمكن أن يترتب على ذلك من استنزاف لقدرة الشبكة المتاحة والإضرار بحقوق سائر المشتركين واستقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.

وحيث إن جزءاً من منظومة التغذية الكهربائية في هذه المنطقة يرتبط بالطاقة المنتجة من معمل عبد العال الكهرومائي التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبخطوط ومنشآت ذات قدرات استيعابية وفنية محددة وفقاً للمعطيات الواردة في المرجع أعلاه، فإن أي استمرار غير مشروع أو تحميل إضافي خارج الحدود الفنية المقررة يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حسن تشغيل واستثمار منشآت المعمل وعلى استقرار الشبكة المرتبطة به.



هاتف: ٦١٢ ١١٢-٦ (١) ٩٦١ فاكس: ٤٧٦ ٦٦. (١) ٩٦١ البريد الإلكتروني: litani@litani.gov.lb بيروت - لبنان،

لذلك،

تطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزارتك الموقرة التفضل، بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان وسائر الجهات الفنية والرقابية المختصة، بإجراء كشف ميداني شامل على الأنشطة ولا سيما ضمن المنطقة الممتدة بين عيتيت وخربة قنفار ويحمر ومشغرة، ومن بينها عدد من معامل إعادة تدوير البلاستيك التي تتطلب بطبيعتها قدرات وأحماًاً كهربائية مرتفعة، والتحقق بصورة خاصة من:

- مصادر التغذية والاستقرار الكهربائي ومدى شرعيتها؛
- القدرات المتعاقد عليها والمركبة والمستخدمه فعلياً؛
- الأحمال الفعلية الناجمة عن تشغيل المنشآت ومقارنتها بالقدرات المصرح عنها؛
- سلامة وشرعية التوصيلات والعدادات والتجهيزات الكهربائية؛
- مدى توافق مجموع الأحمال القائمة مع القدرة الاستيعابية للمحولات وخطوط التغذية والمنشآت الكهربائية في المنطقة؛
- وجود أي استقرار غير مشروع أو تعدٍ على الشبكة أو زيادة غير مصرح عنها في القدرة أو الأحمال.

كما تطلب المصلحة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لضبط وإزالة أي تعديات أو استجرات غير مشروعة أو أحمال غير نظامية يثبت وجودها بنتيجة الكشف، ومعالجة أي تجاوز للقدرة الاستيعابية للشبكة، بما يكفل حماية منشآت الكهرباء، واستقرار التغذية، وحسن تشغيل واستثمار معمل عبد العال الكهرومائي والمنظومة الكهربائية المرتبطة به.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

د. سامي علوية





تقرير كشف فني

2026/09/18

موضوع الكشف: تبين خلال الكشف الفني للفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني عدد من الأنشطة و المنشآت الصناعية القائمة في منطقة البقاع الغربي ولاسيما ضمن المنطقة الممتدة بين عيتيت وخربة قنفار ويحمر ومشغرة من بينها عدد من معامل إعادة تدوير البلاستيك تعتمد في تشغيلها على التغذية الكهربائية من شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، الأمر الذي يستدعي التحقق ميدانيًا من واقع هذه التغذية وشرعياتها، والقدرات الكهربائية المستخدمة، والأحمال الناتجة عن تشغيل هذه المنشآت، ومدى توافقها مع القدرة الاستيعابية الحالية لخطوط التغذية والمحولات القائمة في المنطقة وحيث إن جزءًا من هذه الشبكة يرتبط بالتغذية الكهربائية الناتجة عن معمل عبد العال الكهرومائي التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أبرز هذه المعامل:

- معمل دير عين الجوزة - نجيب أبو فيصل
- معمل خربة قنفار - بسام صابر





